

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC
(en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ÍNDEX

- DT-4.1 ESTABLIMENTS D'ÚS COMERCIAL**
a nivell de via pública
- DT-4.2 ESTABLIMENTS D'ÚS COMERCIAL**
situats en plantes superiors d'edificis d'habitatges
- DT-4.3 ESTABLIMENTS D'ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC**
situats en plantes superiors d'edificis d'habitatges
- DT-4.4 ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA o D'ÚS DOCENT**
a nivell de via pública
- DT-4.5 ESTABLIMENTS D'ÚS DOCENT**
situats en plantes superiors d'edificis d'habitatges
- DT-4.6 ACTIVITATS PROFESSIONALS, amb atenció al públic (ús administratiu)**
a nivell de via pública
- DT-4.7 ACTIVITATS PROFESSIONALS, amb atenció al públic (ús administratiu)**
situades en plantes superiors d'edificis d'habitatges
- DT-4.8 CENTRES SANITARIS SENSE INTERNAMENT (ús sanitari i assistencial)**
a nivell de via pública
- DT-4.9 CENTRES SANITARIS SENSE INTERNAMENT (ús sanitari i assistencial)**
situats en plantes superiors d'edificis d'habitatges
- DT-4.10 ... CENTRES DE L'ADMINISTRACIÓ, OFICINES DE SERVEIS PÚBLICS I SIMILARS**
(ús administratiu)
- DT-4.11 ... ESTABLIMENTS D'ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC**
a nivell de via pública

Modificacions respecte la versió anterior:

- S'afegeix la fitxa DT-4.11.

Llegenda

	DT – 4.x	—	Referència identificativa de cada fitxa
	Document TAAC		
	Data	—	Darrera versió de la fitxa corresponent

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC
(en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ESTABLIMENTS D'ÚS COMERCIAL a nivell de via pública

ACTIVITAT	Característiques de l'establiment i de l'accés	Edifici amb planta soterrani (1)				Edifici sense planta soterrani		Edifici amb planta soterrani (1)		Edifici sense planta soterrani	
		h = desnivell (*)		R = h / Sup (*)		h = desnivell (*)		R = h / Sup (*)			
		h ≤ 12 cm	h > 12 cm	R > 0,25	R ≤ 0,25	h ≤ 12 cm	h > 12 cm	R > 0,25	R ≤ 0,25		
Activitat sense modificacions o modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup < 100 m2	Sense requeriments específics		Sense requeriments específics		Sense requeriments específics (2)		Sense requeriments específics		Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2	Sense requeriments específics		Sense requeriments específics		Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95			
	Sup > 250 m2	Sense requeriments específics		Sense requeriments específics		Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)		Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)			
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup < 100 m2	Sense requeriments específics (2)		Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Sense requeriments específics (2)		Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)		
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2	Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95		Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95			
	Sup > 250 m2	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95		Suprimir graó Rampa practicable D.135/95		Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)		Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)			
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup < 100 m2	Sense requeriments específics (2)		Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)		Sense requeriments específics (2)		Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)			
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95		Suprimir graó Rampa practicable D.135/95		Suprimir graó Rampa practicable D.135/95		Suprimir graó Rampa practicable D.135/95			
	Sup > 250 m2	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)		Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)		Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)		Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)			

NOTES:

- (1) Si l'establiment es troba a cota inferior respecte la via pública, encara que hi hagi planta soterrani es considera com "Edifici sense planta soterrani", ja que la construcció d'una rampa no requereix modificacions estructurals.
- (2) Cas de petits graons que es puguin eliminar sense afectar l'estructura cal suprimir-los.
- (3) Si l'establiment ja disposa d'una rampa que compleix els paràmetres del D. 135/95 es pot mantenir d'acord amb el criteri de sostenibilitat (veure DT-1 punt 4).
- (4) En els comerços de sup. inferior a 100 m2, ateses les limitacions d'espai, es pot admetre ubicar la porta d'entrada a l'extrem de la rampa, sense replà de separació, sempre que a l'exterior hi hagi un timbre accessible per si algú necessita que li obrin la porta.
- (5) Es pot mantenir el graó si es justifica que les obres per eliminar-lo són desproporcionades ja que superen el 50% del cost total de les obres a realitzar.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. Les rampes poden tenir les característiques d'un itinerari practicable segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. Les rampes han de complir les condicions especificades al DB-SUA

(*) Les condicions d'accessibilitat que ha de tenir l'accés depenen del desnivell entre establiment i via pública (h) i de la seva relació amb la superfície útil total segons la formula: $R = h \text{ (cm)} / \text{Sup} \text{ (m}^2\text{)}$

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC (en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ESTABLIMENTS D'ÚS COMERCIAL situats en plantes superiors d'edificis d'habitatges

ACTUACIÓ	OBRES	<ul style="list-style-type: none"> • Sense obres • Obres de reforma interior 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliacions del l'establiment
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment		
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup < 100 m2	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	Sup > 250 m2	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup < 100 m2	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	Sup > 250 m2	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup < 100 m2	Disposar d'ascensor (*)	Disposar d'ascensor (*)
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (3) (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (3) (*)
	Sup > 250 m2	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)

NOTES:

- (1) Sempre que es justifiqui la manca d'espai per posar una rampa d'acord amb el DB-SUA o que es tracti d'una rampa ja existent. D'acord amb el punt 1 del DT-1 també s'admeten plataformes elevadores.
- (2) Es consideren admissibles els ascensors que, com a mínim, compleixen les condicions següents:
 - Portes d'accés a recinte i cabina amb amplada de pas igual o superior a 70 cm.
 - Cabina de dimensions mínimes 0,80 x 1,00 m (amplada x profunditat) amb una porta o portes enfrontades. Aquest espai ha de quedar lliure de l'escombratge de la porta cas que sigui abatible.
 - Espai davant la porta de l'ascensor on es pugui inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre lliure de l'escombratge de la porta.
 - Botoneres de l'ascensor, tant de cabina com de replà, a una alçada entre 1,00 i 1,40 m respecte al terra.
- (3) Si la superfície útil total és igual o inferior a 200 m2, es pot acceptar un ascensor existent que compleixi les condicions definides a la Nota (2)

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Ascensor (sense requeriments dimensionals).
	Ascensor que compleix les condicions de la Nota (2), connectat amb la via pública per un itinerari practicable sense cap graó.
	Connexió amb la via pública mitjançant un itinerari practicable, segons l'annex 2 del Decret 135/95, que no contingui cap graó

(*) Observacions La present taula fa referència a les condicions de l'**ascensor existent** a la finca. No és aplicable a la construcció d'un ascensor nou que ha de complir les condicions previstes a la normativa vigent.

En els edificis protegits en que no es permet modificar l'ascensor, es poden acceptar paràmetres inferiors als indicats a la Nota (2)

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC (en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ESTABLIMENTS D'ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC situats íntegrament en plantes superiors d'edificis d'habitatges

ACTUACIÓ	OBRES	<ul style="list-style-type: none"> • Sense obres • Obres de reforma interior 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliacions del l'establiment (superfície i/o nombre de places)
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment		
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	< 5 hab. i < 25 places	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	≥ 5 hab. i < 25 places	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	≥ 25 places	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	< 5 hab. i < 25 places	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	≥ 5 hab. i < 25 places	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	≥ 25 places	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	< 5 hab. i < 25 places	P1a, P2a - Sense requeriments específics ≥ P3a - Disposar d'ascensor	P1a, P2a - Sense requeriments específics ≥ P3a - Disposar d'ascensor
	≥ 5 hab. i < 25 places	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	≥ 25 places	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)

NOTES:

- (1) Sempre que es justifiqui la manca d'espai per posar una rampa d'acord amb el DB-SUA o que es tracti d'una rampa ja existent. D'acord amb el punt 1 del DT-1 també s'admeten plataformes elevadores.
- (2) Es consideren admissibles els ascensors que, com a mínim, compleixen les condicions següents:
 - Portes d'accés a recinte i cabina amb amplada de pas igual o superior a 70 cm.
 - Cabina de dimensions mínimes 0,80 x 1,00 m (amplada x profunditat) amb una porta o portes enfrontades. Aquest espai ha de quedar lliure de l'escombratge de la porta cas que sigui abatible.
 - Espai davant la porta de l'ascensor on es pugui inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre lliure de l'escombratge de la porta.
 - Botoneres de l'ascensor, tant de cabina com de replà, a una alçada entre 1,00 i 1,40 m respecte al terra.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Si l'establiment s'ubica en les plantes 1a i/o 2a es pot admetre sense requeriments específics, però si se situa en plantes superiors cal que, com a mínim, l'edifici disposi d'ascensor.
	Ascensor que compleix les condicions de la Nota (2), connectat amb la via pública per un itinerari practicable sense cap graó.
	Connexió amb la via pública mitjançant un itinerari practicable, segons l'annex 2 del Decret 135/95, que no contingui cap graó

(*) Observacions La present taula fa referència a les condicions de l'**ascensor existent** a la finca. No és aplicable a la construcció d'un ascensor nou que ha de complir les condicions previstes a la normativa vigent.

En els edificis protegits en que no es permet modificar l'ascensor, es poden acceptar paràmetres inferiors als indicats a la Nota (2)

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC
(en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA o D'ÚS DOCENT a nivell de via pública

ACTUACIÓ	OBRES	• Sense obres		• Obres que modifiquen la configuració de l'accés (veure punt 8 DT-1)			
		• Obres menors que no modifiquen la configuració de l'accés ni la distribució general		• Ampliacions del local			
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment i de l'accés	Edifici amb planta soterrani (1)	Edifici sense planta soterrani		Edifici amb planta soterrani (1)	Edifici sense planta soterrani	
			R = h / Sup (**)			R = h / Sup (**)	
			R > 0,25	R ≤ 0,25		R > 0,25	R ≤ 0,25
Activitat sense modificacions o modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2 i ≤ 50 places (*)	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics		Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2 o > 50 places (*)	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics		Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95	Suprimir graó Rampa adap. D.135/95 (3)
	Sup > 250 m2 i > 50 places (*)	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics		Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2 i ≤ 50 places (*)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2 o > 50 places (*)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95	Suprimir graó Rampa adap. D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95	Suprimir graó Rampa adap. D.135/95 (3)
	Sup > 250 m2 i > 50 places (*)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2 i ≤ 50 places (*)	Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)		Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	
	100 ≤ Sup ≤ 250 m2 o > 50 places (*)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	
	Sup > 250 m2 i > 50 places (*)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	

NOTES:

- (1) Si l'establiment es troba a cota inferior respecte la via pública, encara que hi hagi planta soterrani es considera com "Edifici sense planta soterrani", ja que la construcció d'una rampa no requereix modificacions estructurals.
- (2) Cas de petits graons que es puguin eliminar sense afectar l'estructura cal suprimir-los.
- (3) Si l'establiment ja disposa d'una rampa que compleix els paràmetres del D.135/95 es pot mantenir (veure criteri de sostenibilitat: DT-1 punt 4).
- (4) En els establiments de sup. inferior a 100 m2, ateses les limitacions d'espai, es pot admetre ubicar la porta d'entrada a l'extrem de la rampa, sense replà de separació, sempre que a l'exterior hi hagi un timbre accessible per si algú necessita que li obrin la porta.
- (5) Es pot mantenir el graó si es justifica que les obres per eliminar-lo són desproporcionades ja que superen el 50% del cost total de les obres a realitzar.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes practicables segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes adaptades segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. Les rampes han de complir les condicions especificades al DB-SUA

- (*) Les places només afecten a bars, restaurants, bars musicals i discoteques (D.135/1995, veure normativa d'aplicació: DT-1 Annex)
 (***) Les condicions d'accessibilitat que ha de tenir l'accés depenen del desnivell entre establiment i via pública (h) i de la seva relació amb la superfície útil total segons la formula: $R = h \text{ (cm)} / \text{Sup} \text{ (m}^2\text{)}$

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC (en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ESTABLIMENTS D'ÚS DOCENT ⁽³⁾ situats en plantes superiors d'edificis d'habitatges.

ACTUACIÓ	OBRES	<ul style="list-style-type: none"> • Sense obres • Obres de reforma interior 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliacions del l'establiment
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment		
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	100 < Sup ≤ 500 m2	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	Sup > 500 m2	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	100 < Sup ≤ 500 m2	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	Sup > 500 m2	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2	Disposar d'ascensor	Disposar d'ascensor
	100 ≤ Sup < 200 m2	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	200 ≤ Sup ≤ 500 m2	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (3) (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (3) (*)
	Sup > 500 m2	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)

NOTES:

- (1) Sempre que es justifiqui la manca d'espai per posar una rampa d'acord amb el DB-SUA o que es tracti d'una rampa ja existent. D'acord amb el punt 1 del DT-1 també s'admeten plataformes elevadores.
- (2) Es consideren admissibles els ascensors que, com a mínim, compleixen les condicions següents:
 - Portes d'accés a recinte i cabina amb amplada de pas igual o superior a 70 cm.
 - Cabina de dimensions mínimes 0,80 x 1,00 m (amplada x profunditat) amb una porta o portes enfrontades. Aquest espai ha de quedar lliure de l'escombratge de la porta cas que sigui abatible.
 - Espai davant la porta de l'ascensor on es pugui inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre lliure de l'escombratge de la porta.
 - Botoneres de l'ascensor, tant de cabina com de replà, a una alçada entre 1,00 i 1,40 m respecte al terra.
- (3) No inclou els establiments on s'imparteixin classes particulars, els quals s'assimilen a activitats professionals pel que fa a les condicions d'accessibilitat aplicables. Es consideren classes particulars quan el nombre total d'alumnes és igual o inferior a 5.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Ascensor (sense requeriments dimensionals).
	Ascensor que compleix les condicions de la Nota (2), connectat amb la via pública per un itinerari practicable sense cap graó.
	Connexió amb la via pública mitjançant un itinerari practicable, segons l'annex 2 del Decret 135/95, que no contingui cap graó

Observacions (*) La present taula fa referència a les condicions de l'**ascensor existent** a la finca. No és aplicable a la construcció d'un ascensor nou que ha de complir les condicions previstes a la normativa vigent.

Als edificis protegits en que no es permet modificar l'ascensor, es poden acceptar paràmetres inferiors als indicats a la Nota (2)

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC
(en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ACTIVITATS PROFESSIONALS, amb atenció al públic ⁽⁶⁾ - ús administratiu - a nivell de via pública

ACTUACIÓ	OBRES	• Sense obres		• Obres que modifiquen la configuració de l'accés ni la distribució general		• Obres que modifiquen la configuració de l'accés (veure punt 8 DT-1)		• Obres que modifiquen la distribució general (veure punt 8 DT-1)		• Ampliacions del local	
		Edifici amb planta soterrani (1)	Edifici sense planta soterrani	Edifici amb planta soterrani (1)	Edifici sense planta soterrani	Edifici amb planta soterrani (1)	Edifici sense planta soterrani	Edifici amb planta soterrani (1)	Edifici sense planta soterrani	Edifici amb planta soterrani (1)	Edifici sense planta soterrani
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment i de l'accés	R = h / Sup (*)		R = h / Sup (*)		R = h / Sup (*)		R = h / Sup (*)		R = h / Sup (*)	
		R > 0,25	R ≤ 0,25	R > 0,25	R ≤ 0,25	R > 0,25	R ≤ 0,25	R > 0,25	R ≤ 0,25	R > 0,25	R ≤ 0,25
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 250 m2	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)
	250 < Sup ≤ 500 m2	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)
	Sup > 500 m2	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 250 m2	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics (2)	Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Sense requeriments específics	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)
	250 < Sup ≤ 500 m2	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó (4) Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)
	Sup > 500 m2	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 200 m2	Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Sense requeriments específics (2)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)
	200 < Sup ≤ 500 m2	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (5)
	Sup > 500 m2	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)

NOTES:

- (1) Si l'establiment es troba a cota inferior respecte la via pública, encara que hi hagi planta soterrani es considera com "Edifici sense planta soterrani", ja que la construcció d'una rampa no requereix modificacions estructurals.
- (2) Cas de petits graons que es puguin eliminar sense afectar l'estructura ni comprometre la funcionalitat, cal suprimir-los.
- (3) Si l'establiment ja disposa d'una rampa que compleix els paràmetres del D.135/95 es pot mantenir (veure criteri de sostenibilitat: DT-1 punt 4).
- (4) Es pot mantenir el graó si es justifica que les obres per eliminar-lo són desproporcionades ja que superen el 50% del cost total de les obres a realitzar.
- (5) S'admet ubicar la porta d'entrada a l'extrem de la rampa, sense replà de separació, sempre que a l'exterior hi hagi un timbre accessible per si algú necessita que li obrin la porta.
- (6) Inclou qualsevol despatx, gabinet, estudi, oficina tècnica o similar susceptible de rebre a clients o proveïdors, tant si es troba obert al "públic en general" com si l'atenció s'efectua de manera puntual i personalitzada a persones amb cita prèvia.
No inclou les activitats d'ús administratiu següents: "centres de l'administració", "oficines obertes al públic de companyies subministradores i de serveis públics" ni "oficines obertes al públic d'activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals", que tenen condicions més exigents.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes practicables segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes adaptades segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. Les rampes han de complir les condicions especificades al DB-SUA

(*) Les condicions d'accessibilitat que ha de tenir l'accés depenen del desnivell entre establiment i via pública (h) i de la seva relació amb la superfície útil total segons la formula: $R = h \text{ (cm)} / \text{Sup} \text{ (m}^2\text{)}$

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC (en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ACTIVITATS PROFESSIONALS, amb atenció al públic ⁽³⁾ - ús administratiu - situades en plantes superiors d'edificis d'habitatges

ACTUACIÓ	OBRES	• Sense obres • Obres de reforma interior	• Ampliacions del l'establiment
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment		
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 250 m ²	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	250 < Sup ≤ 500 m ²	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	Sup > 500 m ²	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 250 m ²	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	250 < Sup ≤ 500 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	Sup > 500 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m ²	Sense requeriments específics	Sense requeriments específics
	100 < Sup ≤ 200 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (*)
	200 < Sup ≤ 500 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)
	Sup > 500 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable (*)

NOTES:

- Sempre que es justifiqui la manca d'espai per posar una rampa d'acord amb el DB-SUA o que es tracti d'una rampa ja existent. D'acord amb el punt 1 del DT-1 també s'admeten plataformes elevadores.
- Es consideren admissibles els ascensors que, com a mínim, compleixen les condicions següents:
 - Portes d'accés a recinte i cabina amb amplada de pas igual o superior a 70 cm.
 - Cabina de dimensions mínimes 0,80 x 1,00 m (amplada x profunditat) amb una porta o portes enfrontades. Aquest espai ha de quedar lliure de l'escombratge de la porta cas que sigui abatible.
 - Espai davant la porta de l'ascensor on es pugui inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre lliure de l'escombratge de la porta.
 - Botoneres de l'ascensor, tant de cabina com de replà, a una alçada entre 1,00 i 1,40 m respecte al terra.
- Inclou qualsevol despatx, gabinet, estudi, oficina tècnica o similar susceptible de rebre a clients o proveïdors, tant si es troba obert al "públic en general" com si l'atenció s'efectua de manera puntual i personalitzada a persones amb cita prèvia.
No inclou les activitats d'ús administratiu següents: "centres de l'administració", "oficines obertes al públic de companyies subministradores i de serveis públics" ni "oficines obertes al públic d'activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals", que tenen condicions més exigents.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Ascensor (sense requeriments dimensionals).
	Ascensor que compleix les condicions de la Nota (2), connectat amb la via pública per un itinerari practicable sense cap graó.
	Connexió amb la via pública mitjançant un itinerari practicable, segons l'annex 2 del Decret 135/95, que no contingui cap graó

(*) Observacions La present taula fa referència a les condicions de l'**ascensor existent** a la finca. No és aplicable a la construcció d'un ascensor nou que ha de complir les condicions previstes a la normativa vigent.

En els edificis protegits en que no es permet modificar l'ascensor, es poden acceptar paràmetres inferiors als indicats a la Nota (2)

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC
(en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

CENTRES SANITARIS SENSE INTERNAMENT - ús sanitari i assistencial - a nivell de via pública

ACTIVITAT	Característiques de l'establiment i de l'accés	Edifici amb planta soterrani (1)		Edifici sense planta soterrani		Edifici amb planta soterrani (1)		Edifici sense planta soterrani	
		R = h / Sup (*)		R = h / Sup (*)		R = h / Sup (*)		R = h / Sup (*)	
		R > 0,25	R ≤ 0,25	R > 0,25	R ≤ 0,25	R > 0,25	R ≤ 0,25	R > 0,25	R ≤ 0,25
ACTUACIÓ	OBRES	<ul style="list-style-type: none"> • Sense obres • Obres menors que no modifiquen la configuració de l'accés ni la distribució general 				<ul style="list-style-type: none"> • Obres que modifiquen la configuració de l'accés (veure punt 8 DT-1) • Obres que modifiquen la distribució general (veure punt 8 DT-1) • Ampliacions del local 			
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2	Sense requeriments específics (7)	Sense requeriments específics (7)	Sense requeriments específics (2) (7)	Sense requeriments específics (7)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Sense requeriments específics (7)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	
	100 < Sup ≤ 500 m2	Suprimir graó (5) Rampa pract. D.135/95 (4) (6)	Suprimir graó (5) Rampa pract. D.135/95 (4) (6)	Suprimir graó (5) Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó (5) Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	
	Sup > 500 m2	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4) (6)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4) (6)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	
Canvi d'activitat o Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2	Sense requeriments específics (2) (7)	Sense requeriments específics (7)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Sense requeriments específics (2) (7)	Sense requeriments específics (7)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	
	100 < Sup ≤ 500 m2	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	Suprimir graó Rampa pract. D.135/95 (4)	
	Sup > 500 m2	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (3)	

NOTES:

- (1) Si l'establiment es troba a cota inferior respecte la via pública, encara que hi hagi planta soterrani es considera com "Edifici sense planta soterrani", ja que la construcció d'una rampa no requereix modificacions estructurals.
- (2) Cas de petits graons que es puguin eliminar sense afectar l'estructura cal suprimir-los.
- (3) Si l'establiment ja disposa d'una rampa que compleix els paràmetres del D.135/95 es pot mantenir (veure criteri de sostenibilitat: DT-1 punt 4).
- (4) Ateses les limitacions d'espai i les característiques de funcionament d'aquests centres, es pot admetre ubicar la porta d'entrada a l'extrem de la rampa, sense replà de separació, sempre que a l'exterior hi hagi un timbre accessible per si algú necessita que li obrin la porta.
- (5) En els establiments de superfície útil igual o inferior a 250 m2, es pot mantenir el graó si es justifica que les obres per eliminar-lo són desproporcionades degut a la manca d'espai i les afectacions estructurals que comporta la construcció de rampa o plataformes.
- (6) Condicions necessàries per tramitar l'autorització i registre del centre sanitari al Departament de Salut.
- (7) El Departament de Salut, a efectes d'autorització i registre, requereix que els centres d'atenció primària i els centres polivalents (veure DT-2 classificació d'activitats) disposin d'un accés sense graons i que les rampes siguin com a mínim practicables. No obstant això, la TAAC considera admissible aplicar la present taula en el cas que el servei competent en matèria d'autorització del Departament de Salut un cop valorades les circumstàncies del centre ho informi positivament.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes practicables segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes adaptades segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. Les rampes han de complir les condicions especificades al DB-SUA

(*) Les condicions d'accessibilitat que ha de tenir l'accés depenen del desnivell entre establiment i via pública (h) i de la seva relació amb la superfície útil total segons la fórmula: $R = h \text{ (cm)} / \text{Sup (m}^2\text{)}$

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC
(en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

CENTRES SANITARIS SENSE INTERNAMENT - ús sanitari i assistencial - situats en plantes superiors d'edificis d'habitatges

ACTUACIÓ	OBRES	• Sense obres • Obres de reforma interior	• Ampliacions del l'establiment
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment		
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup < 100 m ²	Sense requeriments específics (5)	Sense requeriments específics (5)
	100 ≤ Sup ≤ 500 m ²	Itinerari sense graons (4) S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Disposar d'ascensor (3) (5)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2)
	Sup > 500 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2) (3)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable
Canvi d'activitat o Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup < 100 m ²	P1a - Sense requeriments específics (5) ≥ P2a - Disposar d'ascensor (5)	P1a - Sense requeriments específics (5) ≥ P2a - Disposar d'ascensor (5)
	100 ≤ Sup < 250 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2)	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor segons nota (2)
	250 ≤ Sup ≤ 500 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor practicable
	Sup > 500 m ²	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor adaptat	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95 (1) Ascensor adaptat

NOTES:

- (1) Sempre que es justifiqui la manca d'espai per posar una rampa d'acord amb el DB-SUA o que es tracti d'una rampa ja existent. D'acord amb el punt 1 del DT-1 també s'admeten plataformes elevadores.
- (2) Es consideren admissibles els ascensors que, com a mínim, compleixen les condicions següents:
 - Portes d'accés a recinte i cabina amb amplada de pas igual o superior a 70 cm.
 - Cabina de dimensions mínimes 0,80 x 1,00 m (amplada x profunditat) amb una porta o portes enfrontades. Aquest espai ha de quedar lliure de l'escombratge de la porta cas que sigui abatible.
 - Espai davant la porta de l'ascensor on es pugui inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre lliure de l'escombratge de la porta.
 - Botoneres de l'ascensor, tant de cabina com de replà, a una alçada entre 1,00 i 1,40 m respecte al terra.
- (3) Condicions necessàries per tramitar l'autorització i registre del centre sanitari al Departament de Salut.
- (4) Excepcionalment, quan es tracta de registrar establiments existents anteriors al 12 de setembre de 2010 i de sup. útil inferior a 250 m², es poden acceptar desnivells als itineraris via pública - ascensor i ascensor - establiment si es justifica que tècnicament no es viable construir una rampa ni posar plataformes elevadores.
- (5) El Departament de Salut, a efectes d'autorització i registre, requereix que els centres d'atenció primària i els centres polivalents (veure DT-2 classificació d'activitats) disposin d'un itinerari que els comuniqui amb la via pública sens graons i amb ascensor segons nota (2). No obstant això, la TAAC considera admissible aplicar la present taula en el cas que el servei competent en matèria d'autorització del Departament de Salut un cop valorades les circumstàncies del centre ho informi positivament.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Ascensor (sense requeriments dimensionals).
	Ascensor que compleix les condicions de la Nota (2), connectat amb la via pública per un itinerari practicable sense cap graó.
	Connexió amb la via pública mitjançant un itinerari practicable, segons l'annex 2 del Decret135/95, que no contingui cap graó
	Connexió amb la via pública mitjançant un itinerari adaptat, segons l'annex 2 del Decret135/95, que no contingui cap graó

(*) Observacions La present taula fa referència a les condicions de l'**ascensor existent** a la finca. No és aplicable a la construcció d'un ascensor nou que ha de complir les condicions previstes a la normativa vigent.
En els edificis protegits en que no es permet modificar l'ascensor, es poden acceptar paràmetres inferiors als indicats a la Nota (2)

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC
(en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

CENTRES DE L'ADMINISTRACIÓ, OFICINES DE SERVEIS PÚBLICS I SIMILARS ⁽⁴⁾ - ús administratiu -

ACTUACIÓ	OBRES	<ul style="list-style-type: none"> • Sense obres • Obres menors que no modifiquen la configuració de l'accés ni la distribució 	<ul style="list-style-type: none"> • Obres que modifiquen la configuració de l'accés (veure punt 8 DT-1) • Obres que modifiquen la distribució general (veure punt 8 DT-1) • Ampliacions del local
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment		
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95 (1)	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95
	100< Sup ≤ 250 m2	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95 (1)	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95
	Sup > 250 m2	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (1)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (2)
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95 (3)
	100< Sup ≤ 250 m2	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (2)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (2)
	Sup > 250 m2	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (2)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (2)
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	Sup ≤ 100 m2	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95 (3)	Suprimir graó Rampa practicable D.135/95 (3)
	100< Sup ≤ 250 m2	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (2)	Suprimir graó Rampa adaptada D.135/95 (2)
	Sup > 250 m2	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (2)	Suprimir graó Rampa segons DB-SUA (2)

NOTES:

- (1) Administració pública – D'acord amb les previsions del corresponent Pla d'Accessibilitat. Resta d'establiments – D'acord amb els terminis que s'estableixin reglamentàriament.
- (2) Si l'establiment ja disposa d'una rampa que compleix els paràmetres del D. 135/95 es pot mantenir d'acord amb el criteri de sostenibilitat (veure DT-1 punt 4).
- (3) Als centres de l'administració ha de ser adaptada, excepte que es tracti d'una rampa existent i la seva reforma requereixi mitjans desproporcionats.
- (4) Inclou les activitats següents: "centres de l'administració", "oficines obertes al públic de companyies subministradores i de serveis públics" i "oficines obertes al públic d'activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals".

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes practicables segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes adaptades segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. Les rampes han de complir les condicions especificades al DB-SUA

(*) Observacions

ACCÉS . CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC (en funció del tipus d'actuació)

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)

ESTABLIMENTS D'ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC a nivell de via pública

ACTUACIÓ	OBRES		<ul style="list-style-type: none"> Sense obres Obres menors que no modifiquen la configuració de l'accés ni la distribució general 		<ul style="list-style-type: none"> Obres que modifiquen la configuració de l'accés (veure punt 8 DT-1) Obres que modifiquen la distribució general (veure punt 8 DT-1) Ampliacions (1) 	
ACTIVITAT	Característiques de l'establiment		Edifici amb soterrani o desnivell > 35 cm	Edifici sense soterrani i desnivell ≤ 35 cm	Edifici amb soterrani o desnivell > 35 cm	Edifici sense soterrani i desnivell ≤ 35 cm
Activitat sense modificacions o Modificació sense canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	< 25 places	< 5 hab.	Sense requeriments específics (2)		Sense requeriments específics	
	< 25 places	≥ 5 hab.	Sense requeriments específics (2)		Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95	
	entre 25 i 50 places		Sense requeriments específics (2)		Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95	
	> 50 places		Sense requeriments específics (2)		Itinerari sense graons S'admet rampa adaptada D.135/95 (3)	
Canvi d'activitat (veure DT-1 Terminologia)	< 25 places	< 5 hab.	Sense requeriments específics		Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95
	< 25 places	≥ 5 hab.	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95	
	entre 25 i 50 places		Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95		Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95	
	> 50 places		Itinerari sense graons S'admet rampa adaptada D.135/95 (3)		Itinerari sense graons S'admet rampa adaptada D.135/95 (3)	
Canvi d'ús (veure DT-1 Terminologia)	< 25 places	< 5 hab.	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95	Sense requeriments específics	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95
	< 25 places	≥ 5 hab.	Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95		Itinerari sense graons S'admet rampa practicable D.135/95	
	entre 25 i 50 places		Itinerari sense graons S'admet rampa adaptada D.135/95 (3)		Itinerari sense graons S'admet rampa adaptada D.135/95 (3)	
	> 50 places		Itinerari sense graons Rampa segons DB-SUA (3)		Itinerari sense graons Rampa segons DB-SUA (3)	

NOTES:

- Qualsevol de les situacions següents: increment de superfície total, de superfície d'ús públic, del nombre d'habitacions o del nombre de places.
- Als expedients de legalització, s'apliquen condicions similars a les de canvi d'activitat si s'acredita que l'ús residencial públic és anterior a l'11 de setembre de 2010 i condicions similars a canvi d'ús si aquest ús es posterior.
- Si l'establiment ja disposa d'una rampa que compleix els paràmetres del D.135/95 es pot mantenir (criteri de sostenibilitat. DT-1 punt 4).
- Els establiments que siguin objecte de canvi d'ús o d'increment en el nombre de places o d'habitacions, han de complir els percentatges de places adaptades i habitacions accessibles que estableixen el Decret 135/1995 i el DB-SUA respectivament. Els establiments que siguin objecte de canvi d'activitat han de complir el percentatge de places adaptades que estableix el Decret 135/1995.

LLEGENDA:

	Sense requeriments específics
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes practicables segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. S'admeten rampes adaptades segons l'annex 2 del D.135/95
	Cal que l'establiment disposi d'un accés sense graó/ons. Les rampes han de complir les condicions especificades al DB-SUA